

Znak: TT/ 1833 /2025

Pszczyna, dnia 15.04.2025r.

Dotyczy: Przetargu na remont rozdzielni głównej w budynku przy ul. Odnowiciela 2 w Pszczynie w zasobach Pszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

W odpowiedzi na zapytania ofertowe do w/w specyfikacji informujemy:

Pytanie nr 1 z dnia 10.04.2025r.:

W specyfikacji na wymianę rozdzielni głównej ul. Odnowiciela 2 nie zauważyłem pozycji

- montaż styczników i przełączników czasowych ZSR
- rozdzielnice, obudowy pod styczniki i przełączniki ZSR
- przewody, mostki, zaciski

Pytanie nr 2 z dnia 10.04.2025r.:

Poz. nr 10 w specyfikacji

- przewód jednożyłowy 70mm 124m / gdzie ma być zastosowany /

Odpowiedź nr 1 z dnia 15.04.2025r.:

Montaż styczników i przełączników czasowych ZSR nie został uwzględniony w kosztorysie inwestorskim załączonym do SIWZ.

Należy przy przygotowywaniu oferty dodatkowo uwzględnić n/w pozycję kosztorysową:

KNR 4-03 0505-08 (wymiana styczników suchych w obudowie 3-biegunowych do 200 A styczniki zasilania dwustronnego 150A) przedmiar – 2 szt. (w załączeniu kosztorys ślepy – poz. KNR 4-03 0505-08-analogia).

Odpowiedź nr 2 z dnia 15.04.2025r.:

W ślepym kosztorysie inwestorskim załączonym do SIWZ zaszła omyłka w wartościach obmiaru:

W pozycji nr 10 kosztorysu (przewody instalacyjne WLZ na poziomie piwnic do rozdzielni podpiwnicznych) obecnie jest 120 m winno być 460m

W pozycji nr 11 kosztorysu (przewód instalacyjny uziemiający) obecnie jest 460 m winno być 120m

W/w wartości należy uwzględnić przy przygotowywaniu oferty.

K/o:

1. a/a

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

mgr inż. Marcin Rajwa

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Roman Wojtas